

DATA		lavaggio acido (< 4,00)			lavaggio basico (> 8,5)			lavaggio ossidante (> 200)			controllo visivo spruzzatori	operatore	Interventi eseguiti					
		pH			pH			mV					tipo	operazione eseguita	descrizione	Incaricato	Esito	
		lettura	Valore max	diff.	lettura	Valore min	diff.	lettura	Valore min	diff.								
gio 02/01/2025	08:00	3,70	4,00	-0,30	11,05	11,00	0,05	375	375	0	conforme	Nazzareno						
ven 03/01/2025	09:00	3,90	4,00	-0,10	11,03	11,00	0,03	400	375	25	conforme	Nazzareno						
mar 07/01/2025	09:05	3,60	4,00	-0,40	11,09	11,00	0,09	410	375	35	conforme	Nazzareno						
mer 08/01/2025	10:05	3,70	4,00	-0,30	11,00	11,00	0,00	375	375	0	conforme	Nazzareno						
gio 09/01/2025	09:00	3,90	4,00	-0,10	11,05	11,00	0,05	380	375	5	conforme	Nazzareno						
ven 10/01/2025	09:05	3,60	4,00	-0,40	11,11	11,00	0,11	450	375	75	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH	Nazzareno	Positivo	
lun 13/01/2025	09:15	3,90	4,00	-0,10	11,01	11,00	0,01	410	375	35	conforme	Nazzareno						
mar 14/01/2025	09:01	3,36	4,00	-0,64	11,30	11,00	0,30	430	375	55	conforme	Nazzareno						
mer 15/01/2025	09:03	3,60	4,00	-0,40	11,20	11,00	0,20	440	375	65	conforme	Nazzareno	MO	Tarature Strumenti	Pulizia Elettrodi e successivi controlli / tarature	Nazzareno	Positivo	
gio 16/01/2025	10:01	3,90	4,00	-0,10	11,00	11,00	0,00	450	375	75	conforme	Nazzareno		ARPAM ARIA	Campionamento camino			
ven 17/01/2025													MS	ventilatore fermo per riequilibratura - comunicazione E.U. 11899				
lun 20/01/2025													MS	ventilatore fermo per riequilibratura - comunicazione E.U. 11899				
mar 21/01/2025	09:30	3,90	4,00	-0,10	11,10	11,00	0,10	380	375	5	conforme	Nazzareno						
mer 22/01/2025	09:05	3,69	4,00	-0,31	11,15	11,00	0,15	400	375	25	conforme	Nazzareno						
gio 23/01/2025	09:00	3,50	4,00	-0,50	11,20	11,00	0,20	416	375	41	conforme	Nazzareno						
ven 24/01/2025	10:00	4,00	4,00	0,00	11,11	11,00	0,11	420	375	45	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH	Nazzareno	Positivo	
lun 27/01/2025	09:05	4,00	4,00	0,00	11,14	11,00	0,14	400	375	25	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH	Nazzareno	Positivo	
mar 28/01/2025	09:00	3,71	4,00	-0,29	11,16	11,00	0,16	477	375	102	conforme	Nazzareno						
mer 29/01/2025	09:06	3,50	4,00	-0,50	11,20	11,00	0,20	399	375	24	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata	Nazzareno	Positivo	
gio 30/01/2025	09:06	3,88	4,00	-0,12	11,11	11,00	0,11	414	375	39	conforme	Nazzareno						
ven 31/01/2025	08:00	4,00	4,00	0,00	11,00	11,00	0,00	416	375	41	conforme	Nazzareno						
lun 03/02/2025	09:10	3,90	4,00	-0,10	11,03	11,00	0,03	400	375	25	conforme	Nazzareno						
mar 04/02/2025	09:00	3,95	4,00	-0,05	11,07	11,00	0,07	375	375	0	conforme	Nazzareno						
mer 05/02/2025	09:10	3,90	4,00	-0,10	11,01	11,00	0,01	400	375	25	conforme	Nazzareno						
gio 06/02/2025	09:09	3,80	4,00	-0,20	11,00	11,00	0,00	410	375	35	conforme	Nazzareno						
ven 07/02/2025	09:09	3,69	4,00	-0,31	11,07	11,00	0,07	415	375	40	conforme	Nazzareno						
lun 10/02/2025	08:59	3,70	4,00	-0,30	11,05	11,00	0,05	440	375	65	conforme	Nazzareno						
mar 11/02/2025	08:55	3,91	4,00	-0,09	11,04	11,00	0,04	401	375	26	conforme	Nazzareno						
mer 12/02/2025	09:00	3,40	4,00	-0,60	11,10	11,00	0,10	396	375	21	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH	Nazzareno	Positivo	
gio 13/02/2025	08:15	3,57	4,00	-0,43	11,00	11,00	0,00	400	375	25	conforme	Nazzareno						
ven 14/02/2025	10:00	4,00	4,00	0,00	11,02	11,00	0,02	399	375	24	conforme	Nazzareno	MO	Tarature Strumenti	Pulizia Elettrodi e successivi controlli / tarature	Nazzareno	Positivo	
lun 17/02/2025	09:01	3,69	4,00	-0,31	11,05	11,00	0,05	440	375	65	conforme	Francesco						
mar 18/02/2025	09:10	3,00	4,00	-1,00	11,06	11,00	0,06	400	375	25	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata	Nazzareno	Positivo	
mer 19/02/2025	09:00	3,77	4,00	-0,23	11,05	11,00	0,05	474	375	99	conforme	Francesco						
gio 20/02/2025	09:15	3,60	4,00	-0,40	11,00	11,00	0,00	424	375	49	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH	Nazzareno	Positivo	
ven 21/02/2025	08:45	3,99	4,00	-0,01	11,00	11,00	0,00	415	375	40	conforme	Nazzareno						
lun 24/02/2025	09:00	2,90	4,00	-1,10	11,20	11,00	0,20	440	375	65	conforme	Francesco						
mar 25/02/2025	08:55	3,99	4,00	-0,01	11,30	11,00	0,30	416	375	41	conforme	Nazzareno						
mer 26/02/2025	09:30	3,80	4,00	-0,20	11,00	11,00	0,00	414	375	39	conforme	Francesco						
gio 27/02/2025	09:06	3,90	4,00	-0,10	11,01	11,00	0,01	433	375	58	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH	Nazzareno	Positivo	
ven 28/02/2025	10:00	3,40	4,00	-0,60	11,00	11,00	0,00	450	375	75	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata	Nazzareno	Positivo	
lun 03/03/2025	09:02	3,90	4,00	-0,10	11,10	11,00	0,10	389	375	14	conforme	Nazzareno						
mar 04/03/2025	09:55	3,60	4,00	-0,40	11,04	11,00	0,04	404	375	29	conforme	Nazzareno						
mer 05/03/2025	09:06	4,00	4,00	0,00	11,00	11,00	0,00	433	375	58	conforme	Francesco						
gio 06/03/2025	10:00	3,40	4,00	-0,60	11,20	11,00	0,20	450	375	75	conforme	Francesco						
ven 07/03/2025	09:02	3,90	4,00	-0,10	11,28	11,00	0,28	389	375	14	conforme	Nazzareno						
lun 10/03/2025	09:55	3,70	4,00	-0,30	11,00	11,00	0,00	399	375	24	conforme	Nazzareno						

DATA	ora di lettura	lavaggio acido (< 4,00)			lavaggio basico (> 8,5)			lavaggio ossidante (> 200)			controllo visivo spruzzatori	operatore	Interventi eseguiti					
		pH			pH			mV					tipo	operazione eseguita	descrizione	Incaricato	Esito	
		lettura	Valore max	diff.	lettura	Valore min	diff.	lettura	Valore min	diff.								
mar 24/06/2025													MP	Manutenzione programmata - E.U. 12216		Simone		
mer 25/06/2025	09:03	3,80	4,00	-0,20	11,60	11,00	0,60	410	375	35	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
gio 26/06/2025	10:14	4,00	4,00	0,00	11,30	11,00	0,30	420	375	45	conforme	Nazzareno						
ven 27/06/2025	10:00	3,90	4,00	-0,10	11,20	11,00	0,20	396	375	21	conforme	Nazzareno						
lun 30/06/2025	08:00	4,00	4,00	0,00	11,10	11,00	0,10	389	375	14	conforme	Nazzareno						
mar 01/07/2025	08:05	3,43	4,00	-0,57	11,11	11,00	0,11	393	375	18	conforme	Nazzareno						
mer 02/07/2025	09:30	3,83	4,00	-0,17	11,33	11,00	0,33	401	375	26	conforme	Nazzareno						
gio 03/07/2025	09:00	3,80	4,00	-0,20	11,30	11,00	0,30	400	375	25	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
ven 04/07/2025	09:30	3,80	4,00	-0,20	11,20	11,00	0,20	375	375	0	conforme	Nazzareno						
lun 07/07/2025	10:00	3,63	4,00	-0,37	11,11	11,00	0,11	555	375	180	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc H2SO4		Nazzareno	Positivo
mar 08/07/2025	09:44	3,40	4,00	-0,60	11,00	11,00	0,00	565	375	190	conforme	Nazzareno						
mer 09/07/2025	08:59	3,20	4,00	-0,80	11,10	11,00	0,10	505	375	130	conforme	Nazzareno						
gio 10/07/2025	09:00	3,41	4,00	-0,59	11,33	11,00	0,33	415	375	40	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 3 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
ven 11/07/2025	09:05	3,50	4,00	-0,50	11,20	11,00	0,20	375	375	0	conforme	Nazzareno	MO	Tarature Strumenti	Pulizia Elettrodi e successivi controlli / tarature		Nazzareno	Positivo
lun 14/07/2025	09:00	3,69	4,00	-0,31	11,30	11,00	0,30	388	375	13	conforme	Nazzareno						
mar 15/07/2025	10:00	3,60	4,00	-0,40	11,45	11,00	0,45	387	375	12	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
mer 16/07/2025	08:22	3,00	4,00	-1,00	11,10	11,00	0,10	411	375	36	conforme	Nazzareno						
gio 17/07/2025	09:10	3,50	4,00	-0,50	11,20	11,00	0,20	400	375	25	conforme	Nazzareno						
ven 18/07/2025	09:00	3,36	4,00	-0,64	11,40	11,00	0,40	410	375	35	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
lun 21/07/2025	09:36	3,69	4,00	-0,31	11,00	11,00	0,00	400	375	25	conforme	Nazzareno						
mar 22/07/2025	09:10	3,80	4,00	-0,20	11,45	11,00	0,45	431	375	56	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
mer 23/07/2025	08:55	3,60	4,00	-0,40	11,50	11,00	0,50	414	375	39	conforme	Nazzareno						
gio 24/07/2025	08:48	3,70	4,00	-0,30	11,00	11,00	0,00	399	375	24	conforme	Nazzareno						
ven 25/07/2025	09:57	3,70	4,00	-0,30	11,50	11,00	0,50	400	375	25	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata		Nazzareno	Positivo
lun 28/07/2025	08:05	3,90	4,00	-0,10	11,30	11,00	0,30	393	375	18	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc H2SO4		Nazzareno	Positivo
mar 29/07/2025	08:04	3,60	4,00	-0,40	11,20	11,00	0,20	400	375	25	conforme	Nazzareno						
mer 30/07/2025	08:10	3,70	4,00	-0,30	11,34	11,00	0,34	410	375	35	conforme	Nazzareno						
gio 31/07/2025	08:00	3,80	4,00	-0,20	11,50	11,00	0,50	410	375	35	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Francesco	Positivo
ven 01/08/2025	08:15	3,00	4,00	-1,00	11,10	11,00	0,10	400	375	25	conforme	Nazzareno						
lun 04/08/2025	08:04	3,20	4,00	-0,80	11,20	11,00	0,20	465	375	90	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Francesco	Positivo
mar 05/08/2025	08:08	3,30	4,00	-0,70	11,00	11,00	0,00	412	375	37	conforme	Nazzareno						
mer 06/08/2025	08:06	3,60	4,00	-0,40	11,30	11,00	0,30	469	375	94	conforme	Nazzareno						
gio 07/08/2025	08:00	3,40	4,00	-0,60	11,50	11,00	0,50	388	375	13	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata		Nazzareno	Positivo
ven 08/08/2025	08:03	3,90	4,00	-0,10	11,20	11,00	0,20	396	375	21	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc H2SO4		Nazzareno	Positivo
lun 11/08/2025	09:00	3,96	4,00	-0,04	11,30	11,00	0,30	400	375	25	conforme	Nazzareno	MO	Tarature Strumenti	Pulizia Elettrodi e successivi controlli / tarature		Nazzareno	Positivo
mar 12/08/2025	09:09	3,50	4,00	-0,50	11,40	11,00	0,40	396	375	21	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
mer 13/08/2025	09:03	3,77	4,00	-0,23	11,11	11,00	0,11	380	375	5	conforme	Nazzareno						
gio 14/08/2025	09:06	3,90	4,00	-0,10	11,50	11,00	0,50	401	375	26	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata		Nazzareno	Positivo
lun 18/08/2025	08:00	3,70	4,00	-0,30	11,05	11,00	0,05	380	375	5	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
mar 19/08/2025	08:08	3,50	4,00	-0,50	11,10	11,00	0,10	410	375	35	conforme	Nazzareno						
mer 20/08/2025	08:05	3,60	4,00	-0,40	11,20	11,00	0,20	414	375	39	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
gio 21/08/2025	08:08	3,70	4,00	-0,30	11,05	11,00	0,05	400	375	25	conforme	Nazzareno						
ven 22/08/2025	08:05	3,50	4,00	-0,50	11,20	11,00	0,20	405	375	30	conforme	Nazzareno	MO	Tarature Strumenti	Pulizia Elettrodi e successivi controlli / tarature	Luca	Nazzareno	Positivo
lun 25/08/2025	08:00	3,99	4,00	-0,01	11,30	11,00	0,30	455	375	80	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH		Nazzareno	Positivo
mar 26/08/2025	08:05	3,60	4,00	-0,40	11,3													

DATA	ora di lettura	lavaggio acido (< 4,00)			lavaggio basico (> 8,5)			lavaggio ossidante (> 200)			controllo visivo spruzzatori	operatore	Interventi eseguiti				
		pH			pH			mV					tipo	operazione eseguita	descrizione	Incaricato	Esito
		lettura	Valore max	diff.	lettura	Valore min	diff.	lettura	Valore min	diff.							
lun 08/12/2025	09:08	3,90	4,00	-0,10	11,20	11,00	0,20	199	200	-1	conforme	Nazzareno					
mar 09/12/2025	09:00	3,90	4,00	-0,10	11,40	11,00	0,40	180	200	-20	conforme	Nazzareno					
mer 10/12/2025	09:30	3,80	4,00	-0,20	11,20	11,00	0,20	177	200	-23	conforme	Nazzareno					
gio 11/12/2025	09:00	3,90	4,00	-0,10	11,60	11,00	0,60	160	200	-40	conforme	Francesco	MO	Ricarico reagente	Ricarico 2 mc NaOH	Nazzareno	Positivo
ven 12/12/2025	10:05	3,50	4,00	-0,50	11,40	11,00	0,40	169	200	-31	conforme	Nazzareno	MO	Tarature Strumenti	Pulizia Elettrodi e successivi controlli / tarature	Nazzareno	Positivo
lun 15/12/2025	09:01	3,30	4,00	-0,70	11,10	11,00	0,10	180	200	-20	conforme	Nazzareno					
mar 16/12/2025	09:06	3,40	4,00	-0,60	11,40	11,00	0,40	199	200	-1	conforme	Nazzareno					
mer 17/12/2025	09:03	3,99	4,00	-0,01	11,22	11,00	0,22	187	200	-13	conforme	Nazzareno					
gio 18/12/2025	09:06	3,60	4,00	-0,40	11,20	11,00	0,20	200	200	0	conforme	Francesco	MO	Ricarico reagente	Ricarico 2 mc NaOH	Nazzareno	Positivo
ven 19/12/2025	10:10	3,10	4,00	-0,90	11,50	11,00	0,50	205	200	5	conforme	Nazzareno					
lun 22/12/2025	09:01	3,30	4,00	-0,70	11,10	11,00	0,10	206	200	6	conforme	Nazzareno					
mar 23/12/2025	08:00	3,40	4,00	-0,60	11,40	11,00	0,40	211	200	11	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc H2SO4	Nazzareno	Positivo
mer 24/12/2025	09:03	3,99	4,00	-0,01	11,22	11,00	0,22	204	200	4	conforme	Nazzareno					
lun 29/12/2025	09:33	3,90	4,00	-0,10	11,20	11,00	0,20	203	200	3	conforme	Francesco	MO	Ricarico reagente	Ricarico 4 mc NaOH	Nazzareno	Positivo
mar 30/12/2025	10:10	3,88	4,00	-0,12	11,60	11,00	0,60	201	200	1	conforme	Nazzareno					
mer 31/12/2025	08:20	3,30	4,00	-0,70	11,40	11,00	0,40	178	200	-22	conforme	Nazzareno	MO	Ricarico reagente	Ricarico 1 mc acqua ossigenata	Nazzareno	Positivo