

DICHIARAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET PNRR PER RISPARMIO ENERGETICO: "RIGENERAZIONE URBANA BOCCIODROMO COMUNALE A. MORO"

Il sottoscritto **Ing. LORENZO GUERINI**,

con studio tecnico a Travagliato (BS) in Via Solferino n. 20, in qualità di tecnico incaricato per la redazione della relazione ex legge 10 e la diagnosi energetica dell'intervento di efficientamento energetico del fabbricato adibito a bocciodromo ed identificato catastalmente come: Sezione NCT, foglio 30, mappale 52 e subalterno 8, di proprietà del Comune di Concesio, sito a **Concesio in Via Aldo Moro n. 21-23**

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'intervento è un intervento di efficientamento energetico;

che **il risparmio energetico** è stato ottenuto a seguito dei seguenti interventi:

- Isolamento delle pareti esterne;
- Isolamento della copertura;
- Sostituzione dei serramenti esterni;
- Sostituzione dei lucernari;
- Sostituzione dell'impianto d'illuminazione;
- Installazione di impianto di Ventilazione Meccanica Controllata

e risulta essere pari a: - 348.655,71 kWh/anno.

Tale valore risulta essere la differenza tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile (EP_{gl,nren}) prima dell'intervento e dopo l'intervento. Tali indici sono stati ricavati dagli Attestati di prestazione Energetica redatti da:

- Geom. Luca Canesi che ha redatto l'attestato di Prestazione Energetica PRIMA dell'intervento (codice identificativo APE: 17061-000289/23 – redatto il 18/09/2023);
- Geom. Michele Colombo che ha redatto l'attestato di Prestazione Energetica al TERMINE dei lavori (codice identificativo APE: 17061-000385/24 – redatto il 09/04/2024).

	Classe energetica	EPgl,nren [kWh/m ² anno]	Superficie utile riscaldata [m ²]	EPgl,nren * Sup [kWh/anno]
PRE intervento	F	626,66	799,72	501.152,54
POST intervento (fine lavori)	E	192,60	791,78	152.496,83
Differenza PRE-POST intervento				- 348.655,71

Si precisa che gli indici di prestazione energetica sono stati determinati mediante Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 6480 del 30 luglio 2015 e s.m.i., mentre per quanto riguarda la diagnosi energetica i valori ottenuti fanno riferimento alla D.Lgs 102/2014 e alla UNI CEI EN 16247.

Travagliato, 16/07/2025

In fede
Ing. Lorenzo Guerini

Si allegano:

1. Attestato di Prestazione Energetica – PRE intervento;
2. Attestato di Prestazione Energetica – POST intervento;
3. Diagnosi energetica