

[illegible]

TIPO	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	SERRATURA
DS 4522/1	28 40 52	Contenitore per gruppi di misura	DS 4541/1
DS 4522/2	28 82 00	Contenitore per morsettiere	DS 4541/2

DESCRIZIONE RIDOTTA:

C	O	L	O	N	N	I	N	O		S	T	R	A	D		X		M	O	R	S		E		C	O	N	T		B	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---

Matricola	Tipo	Classificazione UNI EN 124	Carico di prova (kN)
27 70 76	DS 4261	D 400	400



Posa di n° 1 cavo BT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 + 1,40m)

Quote in metri

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso
(Tout-venant o binder)

0,10

0,20

Sottofondo

Inerte prescritto

Nastro monitor

Cavidotto

Sabbia o inerte prescritto

1,00

0,20

N.B.: per la posa su strada asfaltata in proprietà privata, deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,50 m per i cavi BT.

Posa di n° 2 cavi BT su strada su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 ± 1,40m)

Quote in metri

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso
(l'out-venant o binder)

0,10

0,20

Sottofondo

Inerte prescritto

Nastro monitor

Cavidotto

Sabbia o inerte prescritto

1,00

0,20

N.B.: per la posa su strada asfaltata in proprietà privata, deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,50 m per i cavi BT.

Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 ± 1,40m)

Quote in metri

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso
(Tout-venant o binder)

Sottofondo

Inerte prescritto

Nastro monitor

Cavidotto

Sabbia o inerte prescritto

1.00

0.20

0.20

N.B.: per la posa su strada asfaltata in proprietà privata, deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,50 m per i cavi BT.