

Da: simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it
Inviato: mercoledì 26 giugno 2024 13:19
A: 'Mauro Leo - Studio Savi & Groppi'
Oggetto: I: Documentazione integrativa PAS impianto fotovoltaico a terra, proponente Molino Dallagiovanna G..R.V. s.r.l.

Inoltro

Da: Chiovaro, Sabrina <schiovaro@arpae.it>
Inviato: mercoledì 19 giugno 2024 12:39
A: simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it
Oggetto: Documentazione integrativa PAS impianto fotovoltaico a terra, proponente Molino Dallagiovanna G..R.V. s.r.l.

Buongiorno Architetto,
ho provato a contattarla telefonicamente per chiederle alcuni chiarimenti, ma il collega dell'Ufficio Tecnico mi ha suggerito di anticiparle la problematica via mail, dato che fino a venerdì non sarà presente in Comune.

Io sono il tecnico che si occupa di produrre la valutazione Arpae sui campi elettromagnetici per impianti di questo tipo.

Ho scaricato tutta la documentazione dal vostro link allegato alla convocazione della Conferenza di Servizi, ma non trovo due tipologie di documenti che mi sono necessari al fine dell'espressione del nostro parere.

In particolare:

- non mi pare sia stata prodotta una "relazione sui campi elettromagnetici" o un documento similare, in cui sia riportato il calcolo delle DPA per le cabine di progetto (dalle planimetrie non è chiaro se ci sia una sola cabina di trasformazione posizionata nel cortile di proprietà, ma esternamente al perimetro recintato del campo fotovoltaico); dovrebbe essere prodotto un documento in cui si illustri la modalità di calcolo, il valore delle DPA e la planimetria corrispondente con indicazione della fascia di rispetto a terra, sia per la cabina di trasformazione del campo che per la cabina di consegna al distributore, che nelle planimetrie non trovo indicata;
- manca il progetto definitivo approvato dal distributore per la connessione dell'impianto alla rete elettrica (è allegata solamente l'accettazione del preventivo con codice di rintracciabilità **391963238**, ma non trovo descrizione della soluzione tecnica proposta da e-distribuzione per l'allaccio alla rete); quest'ultimo documento è peraltro previsto esplicitamente che venga allegato anche dal D.Lgs. 28/2011

Ciò premesso, in assenza di tali informazioni non sono purtroppo in grado di procedere ad alcuna valutazione specifica sui campi elettromagnetici emessi dall'impianto in progetto; le chiedo quindi se avete altre richieste di integrazioni in corso presso il Proponente a cui poter aggiungere queste ulteriori necessità oppure come possiamo procedere in alternativa.

La ringrazio e resto in attesa di un suo gentile riscontro
Cordiali saluti

Sabrina Chiovaro

*ARPAE Emilia-Romagna - Direzione Tecnica
Centro Tematico Regionale Agenti Fisici
Unità Radiazioni Non Ionizzanti
Via XXI Aprile 48, 29100 Piacenza
Cell. 331-4011502
Tel. 0523-489655 (Int. 3055)*