

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00492566

PROTOCOLLO IN Exit
N: CBP/6660 DEL 03/06/2024
A: Comune di Gragnano Trebbien:
OGG: PAS - progetto per realiz:
DOC NUM: DEL

Spett.le

Comune di Gragnano T.se

protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it

Spett.le

e p.c. **Molino Dallagiovanna G.R.V. s.r.l.**

dallagiovanna@pec.it

Spett.le

e p.c. **Studio Tecnico Associato S&G**

gianpaolo.groppi@geopec.it

valter.savi@pec.eppi.it

PROT. N. /LP

OGGETTO: PAS - Progetto per realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra ubicato sui terreni censiti al Foglio n.2 – Mappali n.532 e n.534 del Comune di Gragnano T.se.
Molino Dallagiovanna G.R.V. s.r.l.
Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona.
RICHIESTA INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI (Pratica rif. int. N.2106_1)

Vista la nota del Comune di Gragnano T.se in data 27/05/2024 prot. n.5370, registrata al prot. n. 6245 del 28/05/2024, con la quale ha inviato la documentazione tecnica resa disponibile dalla soc. Molino Dallagiovanna G.R.V. s.r.l. con sede in Loc. Pilastro n.2 - 29010 – in Comune di Gragnano T.se, intesa ad ottenere il parere di competenza del Consorzio sull'istanza di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra ubicato sui terreni censiti al Foglio n.2 – Mappali n.532 e n.534 del Comune di Gragnano T.se, e ha convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, dove entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota comunale in data 27/05/2024 prot. n.5370 gli Enti possono richiedere integrazioni/chiarimenti al progetto;

poiché a seguito di istruttoria tecnica per la verifica degli elaborati di progetto risulta quanto segue:

< il nuovo impianto fotovoltaico confina con il reticolo idraulico di bonifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza, precisamente con il canale di bonifica Rio Marazzino sul confine nord ed est;

< il nuovo impianto fotovoltaico prevede distanze di progetto inferiori a quella corrispondente della "fascia di rispetto" del reticolo idraulico di bonifica (in forza del R.D. n.368/1904 e delle Norme Tecniche Attuative PAI art. 14 comma 7);

< non si riscontra se il tracciato della nuova rete elettrica di progetto per la connessione dell'impianto alla rete elettrica MT esistente, attraversa o meno il reticolo idraulico di bonifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

pertanto per il proseguo dell'istruttoria tecnica, per quanto di competenza all'eventuale attraversamento del reticolo idraulico di bonifica con il tracciato della rete elettrica di progetto per la connessione dell'impianto alla rete elettrica MT esistente, con la presente si chiede alla soc. Molino Dallagiovanna G.R.V. s.r.l. la seguente documentazione integrativa al progetto presentato:

- 1) aggiornamento della Tavola di progetto N.1 con i nuovi disegni dei particolari Tav. 3 e Tav. 4 con distanza orizzontale non inferiore a 5,00 m tra la sponda del Rio Marazzino e la “siepe verde” perimetrale più esterna, anziché 3,70 mt (Tav. 3) e 4,10 mt (Tav. 4) di progetto;
- 2) nuova planimetria relativa al tracciato della rete elettrica di progetto per la connessione dell'impianto alla rete elettrica MT esistente con la rappresentazione del reticolo idraulico di bonifica in caso di attraversamento con la rete elettrica di progetto, con numerazione progressiva in planimetria degli attraversamenti dei canali di bonifica;
- 3) in caso di attraversamento del reticolo idraulico di bonifica con la rete elettrica di progetto, nuovi disegni delle sezioni quotate di attraversamento del reticolo idraulico di bonifica con distanza verticale di attraversamento non inferiore a 1,00 m dal fondo di scorrimento dai medesimi canali bonifica;
- 4) per ogni singolo attraversamento del reticolo idraulico di bonifica è necessaria la descrizione della modalità di esecuzione dell'attraversamento, se con tipologia scavo a cielo aperto delle sponde e del fondo o con tecnica no-dig;
- 5) aggiornamento planimetria e nuovo disegno sezione quotata di progetto relativa al prolungamento tombinatura del tratto di canale di bonifica denominato Rio Gragnano.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Pierangelo Carbone)