

Piacenza, 04/02/2026
Protocollo N.AP000082-2026-P

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it
protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
cbpiacenza@pec.it

Rif.int.: Ingegneria e Realizzazioni/Ingegneria Reti/Progettazione reti gas e SII/gln/mc
Prot. AP000187-2026
Rif.: -
p.c.: Potabili Reti Emilia - Reflue Reti Fognarie Emilia

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE SUD PER BAIE DI CARICO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO STERILTOM S.R.L. - Ubicazione: LOC. CASALIGGIO IN COMUNE DI
GRAGNANO T.SE (PC) Proponente: STERILTOM S.R.L.
Richiesta di integrazioni.**

In riferimento alla nota del Comune di Gragnano, trasmessa con Prot. n. 506 del 20/01/2026 e assunta con Prot. Iren Acqua Piacenza n. AP000187 del 21/01/2026, inerente l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'intervento in oggetto, prevista per il giorno 06/02/2026 alle ore 10.30 in modalità sincrona telematica, a cui questa Azienda non potrà partecipare per impegni assunti in precedenza, con la presente si comunica quanto segue.

L'intervento, della superficie di circa 2.076 m², riguarda l'ampliamento della struttura esistente con la realizzazione di un nuovo piazzale sud destinato a baie di carico a servizio dell'insediamento produttivo STERILTOM S.R.L.

Il progetto prevede la realizzazione di un'area verde piantumata e di un parcheggio/piazzale che sarà realizzato in buona parte con pavimentazione drenante e in parte in battuto di cemento liscio.

È prevista la realizzazione di una tubazione per la raccolta di acque meteoriche, da convogliare nella rete esistente e successivamente inviare alla pubblica fognatura.

Per eventuali sversamenti, verrà installato un disoleatore a coalescenza prefabbricato in polietilene ad alta resistenza, dotato di filtro in poliuretano espanso specifico per la separazione di oli, grassi e carburanti, di capacità pari a circa 1.500 litri.

Non sono previsti nuovi allacciamenti alla rete di pubblico acquedotto.

ACQUEDOTTO

Si dichiara che Via Roma/Strada Prov.le n. 7, è dotata di pubblico acquedotto con potenzialità sufficienti per uso potabile e igienico.

FOGNATURA

Sulla base dei dati in nostro possesso, si dichiara che Via Roma/Strada Prov.le n. 7, è servita da pubblica fognatura di tipo misto, costituita da tubazione in calcestruzzo Dn 800 mm.

Si segnala altresì la presenza del Rio Gragnano, posto a confine con l'area di intervento e di competenza del Consorzio di Bonifica.

Si evidenzia che, nella documentazione esaminata, non risulta allegata alcuna relazione relativa all'uso del piazzale e la relazione idraulica relativa alle portate derivanti dal nuovo intervento, alle modalità di scarico nella pubblica fognatura, e se queste rientrano nel caso di acque meteoriche di dilavamento soggette alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue industriali e meteoriche.

Tuttavia, al fine di evitare il sovraccarico della tubazione di pubblica fognatura e considerata la presenza di corpi idrici superficiali, si comunica che le acque meteoriche dovranno essere convogliate verso recapiti superficiali.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

L'Amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti



ALLEGATI:

- Stralcio cartografico IRETI/IAP delle reti di fognatura presenti nell'area di intervento.

IRETI

La fornitura della documentazione è strettamente limitata ai soggetti specificati nella richiesta.
La sola fornitura della documentazione delle reti e degli impianti non autorizza in alcun modo il richiedente o altri all'esecuzione di interventi e attività sulle reti stesse e non si sostituisce in alcun modo alle normali pratiche amministrative da richiedere a IRETI S.p.a.
Non è consentito in alcun modo la cessione della documentazione delle reti tecnologiche a terzi se non specificati nella richiesta stessa e senza esplicita autorizzazione di IRETI S.p.a.
La documentazione delle reti fornita da IRETI S.p.a. non implica l'assunzione di responsabilità dirette e indirette da parte della società stessa, derivanti da utilizzo improprio e non autorizzato.
IRETI S.p.a. intende rivalersi legalmente in caso di divulgazione non autorizzata o utilizzo improprio o non autorizzato della documentazione fornita.

IRETI

UFFICI DI PIACENZA

GRAGNANO TREBBIENSE

Rio Gragnano

Rio Bianco

STRADA PROVINCIALE 7

0 15 30 45 60 m

iren

Scala:

1: 1000

Data:

03/02/2026

Coordinate area di stampa min

544935 , 4982438

Coordinate area di stampa max

545213 , 4982617

Stralcio rete di fognatura e acquedotto