

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00526675

PROTOCOLLO IN Exit
N. CBP/872 DEL 27/01/2026
A: Comune di Gragnano Trebbien
OGG: procedimento unico per la
DOC NUM: DEL

Spett.le

Comune di Gragnano T.se

protocollo@pec.comunegragnanotrebbiense.pc.it

PROT. N. /L]

OGGETTO: Procedimento Unico per la realizzazione di un nuovo piazzale sud per baie di carico insediamento produttivo esistente su area censita ai Mappali n.59 e n.677 (parte) del Foglio n.24 in Loc. Casaliggio in variante agli strumenti urbanistici PSC e RUE del Comune di Gragnano T.se.

Proponente soc. Steriltom s.r.l.

Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona in data 06/02/2026.

RICHIESTA INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI (Pratica n.2432_4).

Il sottoscritto arch. Pierangelo Carbone, Direttore Generale Provvisorio del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

vista la nota in data 20/01/2026 prot. n.536, registrata al prot. n.506 del 20/01/2026, del Comune di Gragnano T.se con la quale ha:

< reso disponibile tramite link del portale comunale gli elaborati di progetto, presentati dalla soc. Steriltom s.r.l. (C.F. 01072770330) con sede legale in Strada Farnesiana n.5 – 29122 Piacenza, per la realizzazione di un nuovo piazzale sud per baie di carico insediamento produttivo esistente su area censita ai Mappali n.59 e n.677 (parte) del Foglio n.24 in Loc. Casaliggio, in variante agli strumenti urbanistici PSC e RUE del Comune di Gragnano T.se;

< indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona in data 06/02/2026;

poiché a seguito di istruttoria tecnica per la verifica della documentazione tecnica resa disponibile dalla soc. Steriltom s.r.l. si riscontra quanto segue:

< l'area in oggetto censita ai Mappali n.59 e n.677 (parte) del Foglio n.24, con superficie totale pari a 2.075 mq., confina direttamente con il canale demaniale di bonifica denominato Rio Gragnano;

< nella *Tavola 02 Planimetria Generale Stato di Progetto (Gennaio 2026)*:

+ non viene rappresentato il sedime demaniale del canale di bonifica Rio Gragnano, presente lungo il lato ovest dell'area;

+ è prevista la realizzazione della siepe verde (carpino bianco e acero riccio) e della barriera antirumore nella "fascia di rispetto" del canale di bonifica Rio Gragnano. Risultano però mancanti le relative distanze quotate rispetto al canale di bonifica, che devono essere non inferiori a 5,00 m per essere compatibili con l'attività istituzionale di manutenzione e guardiania del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

< nella *Tavola 03 Planimetria generale – Planimetria fognature Sovrapposizioni e Stato di Progetto (gennaio 2026)* la nuova rete di drenaggio in progetto delle acque meteoriche del piazzale (previo sistema di trattamento) prevede lo scarico/allaccio alla fognatura comunale esiste posta in Via Roma;

ricordato che:

< sulla base del Piano di Classifica vigente Consorzio di Bonifica di Piacenza il Rio Gragnano rientra nel reticolo idraulico di bonifica in gestione;

< lungo il reticolo idraulico di bonifica è associata la "fascia di rispetto" ai fini manutentivi, di inedificabilità e di sicurezza idraulica, per lo svolgimento delle attività istituzionale di guardiania e di manutenzione di codesto Ente non inferiore a 5,00 m (fino a un massimo di 10,00 m), così come

definita dalle norme di polizia idraulica (Titolo VI del R.D. n.368/1904 – “Disposizioni di polizia idraulica” e art.14, comma 7 delle Norme di Attuazione della Variante al PAI – “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, vigente dalla data del 17/04/2025, approvata con DCPM del 10/03/2025);

< nel caso di scarico diretto o indiretto delle acque meteoriche nel reticolo idraulico di bonifica il Consorzio di Bonifica di Piacenza impone il principio dell’invarianza idraulica con limite di scarico pari a 5 l/sec per ettaro di superficie totale;

pertanto per il proseguo dell’istruttoria tecnica, per quanto di competenza, con la presente si chiedono alla soc. Steriltom s.r.l.i seguenti chiarimenti/integrazioni al progetto:

1) nella *Tavola 02 Planimetria Generale Stato di Progetto (Gennaio 2026)*:

+ rappresentare anche il sedime demaniale del canale di bonifica Rio Gragnano, presente lungo il lato ovest dell’area;

+ in planimetria rappresentare la siepe verde (carpino bianco e acero riccio) e la barriera antirumore a distanza orizzontale quotata non inferiore a 5,00 m (relativa alla “fascia di rispetto”) dal canale di bonifica Rio Gragnano;

+ anche nella Sezione A-A’ (scala 1:100) rappresentare la siepe verde (carpino bianco e acero riccio) e la barriera antirumore a distanza orizzontale quotata non inferiore a 5,00 m (relativa alla “fascia di rispetto”) dal canale di bonifica Rio Gragnano;

2) nella *Tavola 03 Planimetria generale – Planimetria fognature Sovrapposizioni e Stato di Progetto (Gennaio 2026)* rappresentare il sedime demaniale del canale di bonifica Rio Gragnano, presente lungo il lato ovest dell’area;

3) nel caso di scarico diretto delle acque meteoriche delle acque meteoriche del piazzale (previo sistema di trattamento) nel limitrofo canale di bonifica Rio Gragnano, per impossibilità di scarico/allaccio alla fognatura comunale esiste posta in Via Roma o diniego da parte del Gestore della fognatura pubblica, la documentazione necessaria è la seguente:

3.1) Relazione Idraulica a firma di ingegnere abilitato relativa al dimensionamento del sistema di laminazione adottato per le acque meteoriche e alla modalità di svuotamento per la portata massima consentita nel canale di bonifica, considerando le indicazioni seguenti:

- indicazione della superficie sottesa alla rete fognaria bianca;
- precipitazioni con tempo di ritorno non inferiore a TR pari a 50 anni e la portata di scarico massima ammissibile nel reticolo idraulico di bonifica pari a 5 l/s per ettaro di superficie, utilizzando i coefficienti di afflusso 0,9 per superfici impermeabili e 0,3 per superfici permeabili;

- i parametri pluviometrici possono essere desunti dalle celle pluviometriche del Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Po;

- nel caso specifico la Cella PAI della zona in cui ricade il comparto in oggetto è la DS109, dove i parametri sono riferiti al TR 20 e TR100:

parametro a20 = 40,49 mm/h ; parametro n20 = 0,326;

parametro a100 = 51,97 mm/h ; parametro n100 = 0,322;

- dovrà essere dimensionato il “manufatto limitatore a bocca tarata” da alloggiare nel “pozzetto di controllo e scarico” per garantire la portata massima consentita di progetto di 5 l/sec per ettaro di superficie sia in caso di scarico a gravità delle acque meteoriche che per l’eventuale sollevamento meccanico delle acque con pompa;

- poichè la nuova area in oggetto risulta inferiore a 1,00 ettaro il “manufatto limitatore” da alloggiare nel “pozzetto di controllo e scarico” potrà essere dimensionato per garantire la portata massima complessiva di progetto pari a 5 l/s (anziché 5 l/s per ettaro di superficie), mentre il relativo volume di laminazione dovrà essere dimensionato sempre con portata di scarico pari a 5 l/s per ettaro di superficie;

- 3.2) rappresentazione del sistema di laminazione nell'elaborato della planimetria di progetto relativa alla rete fognaria bianca;
- 3.3) nuovo profilo longitudinale della rete fognaria bianca di progetto ricomprensente anche il sistema di laminazione e del "pozzetto di controllo e scarico" contenete il "manufatto limitatore" per svuotamento del medesimo sistema di laminazione;
- 3.4) disegni particolari del "pozzetto di controllo e scarico" contenete il "manufatto limitatore a bocca tarata";
- 3.5) disegni quotati sezioni trasversale e longitudinale del sistema di laminazione.

Per quanto riguarda la parte relativa al dimensionamento del sistema complessivo di laminazione si può fare riferimento al Responsabile dell'Ufficio Progettazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza ing. Francesco Mantese (francesco.mantese@cbpiacenza.it, cell 335 7411496) e al dott. geol. Lorenzo Panelli (lorenzo.panelli@cbpiacenza.it, 338 6054902 – 0523 464833).

Certi di un positivo riscontro, nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Pierangelo Carbone)



