Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

C_H446 - AA8D256 - 1 - 2026-09-02 - 0003383

Elenco destinatari in calce

OGGETTO: FIUME TURANO - segnalazione potenziali criticità connesse alla portata del fiume Turano (tratto Posticciola – Rieti).
Riscontro della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

Con la presente si dà riscontro alla richiesta indicata in oggetto, pervenuta da codesto Comune in data 20.07.2026 e acquisita al protocollo della scrivente Direzione al n. 13054 del 21.07.2026.

In via preliminare, si rappresenta che questa Direzione generale svolge i compiti di vigilanza e controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (c.d. grandi dighe). Rientrano, quindi, nelle competenze di questa Direzione generale i compiti di approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria nonché l'attività di controllo sull'esercizio della diga del Turano.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta, avanzata da codesto Comune nella nota sopra richiamata, di svolgere "***gli approfondimenti istruttori, gli accertamenti e le valutazioni del caso in merito a quanto oggetto della presente segnalazione, incluse le possibili cause degli eventi segnalati, all'esito adottando, qualora ne sussistano i relativi presupposti, le misure ritenute più opportune per salvaguardare il buono stato del fiume Turano, dell'ambiente e del territorio interessati, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la rivalutazione delle modalità di derivazione e rilascio delle acque (es. deflusso ecologico), garantendo livelli di portata compatibili con la salvaguardia ambientale del fiume, della fauna acquatica e delle attività territoriali ad esso collegate***", si rappresenta che questa Direzione generale non ha competenza in materia.

Con riferimento alla ulteriore richiesta, avanzata dal medesimo Comune nella nota sopra richiamata, di fornire "***un elenco dettagliato delle misure ordinarie e straordinarie eseguite negli ultimi 25 anni e di quelle previste nel prossimo futuro per verificare la stabilità e la sicurezza della diga del Lago del Turano, ubicata nel territorio del Comune di Rocca Sinibalda. la popolazione complessiva esposta al rischio di inondazione (pari a diverse migliaia di persone)***", si rappresenta che le misure adottate in via ordinaria per verificare la sicurezza della diga sono stabilite dal vigente FCEM (Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione), costantemente integrato dalle prescrizioni operative successivamente emanate da questa Direzione a seguito dell'attività di vigilanza. Tale assetto prescrittivo definisce accuratamente il numero, il tipo e la posizione di tutta la strumentazione di controllo presente e precisa, inoltre, anche la frequenza dei controlli e le modalità di trasmissione di tutti i dati raccolti e tutti gli accertamenti da eseguire. Il FCEM è stato redatto e approvato da questa Direzione generale ed è stato sottoscritto dal Concessionario, che resta così assoggettato a precisi vincoli di controllo sull'opera. Anche eventuali modifiche rispetto al FCEM, conseguenti alle prescrizioni integrative della Direzione o proposte dal Concessionario con finalità di miglioramento dell'attività di controllo, sono cogenti per il Concessionario.

Periodicamente, inoltre, vengono asseverate dall'ingegnere responsabile della sicurezza – come previsto dalla normativa – le condizioni di sicurezza dell'impianto. All'asseverazione sono allegati i diagrammi di sintesi della strumentazione di controllo, stabilita nel vigente FCEM e nelle sue successive modifiche, presente nella diga.

Nondimeno, questa Direzione generale svolge con la periodicità stabilita dalla normativa vigente l'attività di vigilanza mediante specifiche visite ispettive agli impianti.

In merito alle misure straordinarie, con riferimento alla nota prot. n. 9914 del 31/07/2026 di Enel Green Power Italia S.r.l. (i.e., soggetto Gestore della diga), acquisita al protocollo della scrivente Direzione al n. 13574 del 31.07.2026, si conferma che quest'ultimo ha recentemente inviato all'Autorità Idraulica Regionale, con in copia questa Direzione generale e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Centrale, una proposta di aggiornamento del Documento di Protezione Civile (DPC) della diga del Turano. Come già evidenziato da Enel

C_H446 - AA8D256 - 1 - 2026-09-02 - 0003383

Produzione S.p.A. (i.e., soggetto Concessionario della diga) nella nota prot. n. 9914 del 31/07/2026, il DPC stabilisce le condizioni per l'attivazione del sistema di protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle ("rischio diga") e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione ("rischio idraulico a valle").

Parimenti, si rappresenta che per la diga in argomento è stato completato l'iter del procedimento relativo alla rivalutazione idrologica e idraulica prevista dall'art. 4 del D.L. 79/04, convertito con L. 139/04 ed è, inoltre, in corso il procedimento di rivalutazione sismica prevista dall'art. 4 del D.L. 79/04, convertito con L. 139/04.

Infine, con riferimento alla richiesta, avanzata da codesto Comune nella nota sopra richiamata, di indicare i "***punti in cui nella valle del Turano (tratto Posticciola – Rieti) e nella piana reatina sono installati e funzionanti i dispositivi di segnalazione acustica come anche sistemi di allerta telefonica (IT-alert message) per avvisare la popolazione esposta al rischio di inondazione - pari a diverse migliaia di persone – anche in caso di rottura della diga***", si rappresenta che la diga, così come previsto dalla Circolare del Ministro dei LL.PP. 28 agosto 1986, n. 1125, è munita di un dispositivo di segnalazione acustica – il funzionamento del quale viene verificato da parte della scrivente Direzione generale in sede di visita ispettiva – da azionarsi esclusivamente per manovre di apertura volontaria degli organi di scarico per avvisare dell'arrivo di portate rilasciate dalla diga le persone eventualmente presenti nell'area immediatamente a valle dello sbarramento e nelle zone dell'alveo adiacenti gli sbocchi degli scarichi. Peraltro, così come stabilito dalla medesima Circolare, lungo l'alveo a valle della diga sono stati installati dei cartelli (c.d. cartelli monitori) segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico. Tra le misure previste dal FCEM rientra l'obbligo di verifica, con frequenza annuale, dello stato di conservazione dei cartelli monitori. In merito ai predetti sistemi, l'ingegnere responsabile della sicurezza ha recentemente asseverato che il Gestore cura lo stato di efficienza della sirena di allarme ed il buono stato dei cartelli monitori installati in conformità alle circolari ed alle indicazioni del FCEM, sostituendoli in caso di danneggiamento.

In merito alle procedure di allertamento di Protezione Civile e ai relativi flussi informativi (canali telefonici, fax, PEO e PEC), si rinvia al vigente Documento di Protezione Civile (DPC), trasmesso dalla Prefettura di Rieti a codesto Comune con nota prot. n. 42055 del 31/12/2021. Per quanto concerne, invece, il sistema di allarme pubblico "IT-alert" – attivabile, in ambito dighe, nel solo scenario di rischio di collasso dell'opera – occorre fare riferimento al documento "Indicazioni operative per l'emissione di messaggi di allarme pubblico per "*fase di collasso*" di una grande diga", consultabile al link:

https://www.protezionecivile.gov.it/static/40121d2e1eaf18cee5f4657270fa0169/all-1-it-alert-io-dighe.pdf

emanato ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 36, del 12 febbraio 2021, recante "Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert", come modificata e risultante dal testo coordinato di cui all'Allegato B della Direttiva del Ministro della protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91, del 18 aprile 2023.

Tanto rappresentato, la scrivente Direzione generale si rende disponibile a prendere parte all'incontro tecnico proposto da Enel Produzione S.p.A. nella nota prot. n. 9914 del 31/07/2026.

Il Dirigente della Div.2
Ing. Maura Lazazzera

Il Dirigente della Div.5
Ing. Francesco Santoro

C_H446 - AA8D256 - 1 - 2026-09-02 - 0003383

Elenco destinatari

Comune di Rocca Sinibalda
c.a. Sig. Sindaco Stefano Micheli
P.zza della Vittoria n. 15 – 02026 Rocca Sinibalda (RI)
segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it

E p.c.

Enel Produzione S.p.A.
c.a. Flavio Cattaneo – Amministratore Delegato
Paolo Scaroni – Presidente
Salvatore Bernabei – Responsabile Operativo di Divisione
Via Luigi Boccherini, 15 – 00198 Roma (RM)
enelproduzione@pec.enel.it

Organismo di Vigilanza di Enel Produzione S.p.A.
c.a. Filomena Passeggio – Presidente dell'Organismo
Via Dalmazia n. 15 – 00198 Roma (RM)
enelproduzione@pec.enel.it
CO.Produzione@enel.com

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
c.a. Alfredo Maria Becchetti- Presidente
Vinicio Mosè Vigilante – Amministratore Delegato
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma (RM)
gsespa@pec.gse.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA)
c.a. Giuseppe Travìa
Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma (RM)
ussa@pec.mase.gov.it
ussa-udg@mase.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE)
c.a. Alessandro Noce
Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma (RM)
mie@pec.mase.gov.it
mie-udg@mase.gov.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
c.a. Segretario Generale Marco Casini
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma (RM)
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture
Area ciclo delle acque, concessioni idriche e servizio idrico integrato
c.a. Nicola Marcucci
Via di Campo Romano, 65 – 00173 Roma (RM)
protocollo@pec.regione.lazio.it
dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it
risorseidricheesii@pec.regione.lazio.it
nmarcucci@regione.lazio.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio e Autorità idraulica, Demanio e Patrimonio
c.a. Wanda D'ERCOLE
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma (RM)
trasporti.territorio.demanio@pec.regione.lazio.it
wdercole@regione.lazio.it

Regione Lazio
Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio
c.a. Assessore Fabrizio Ghera
Responsabile Ottaviano Giovanni
gottaviano@regione.lazio.it

Prefettura U.T.G. di Rieti
c.a. S.E. il Prefetto di Rieti
Dr.ssa Pinuccia Niglio
Piazza Cesare Battisti, 10 – 02100 Rieti (RI)
protocollo.prefri@pec.interno.it

Provincia di Rieti
c.a. Dirigente III Settore
Ing. Massimiliano Giansanti
Via Salaria, 3 – 02100 Rieti (RI)
urp.provinciarieti@pec.it

Consorzio di Bonifica Etruria meridionale e sabina
Via del Fiore, 14 – 01021 Acquapendente (VT) (sede legale)
Via Duprè Theseider, 2 – 02100 Rieti (RI) (sede operativa)
info@cbems.it

Ufficio Protezione Civile di Rieti
Via Foresta, 2 – 02100 Rieti (RI)
coc@comune.rieti.it

Nucleo Carabinieri Forestale di Rocca Sinibalda
Via dell'Antica 1 – 02020 Rocca Sinibalda (RI)
fri43056@pec.carabinieri.it

Comune di Rieti
c.a. Sindaco pro tempore
Piazza Vittorio Emanuele II – 02100 Rieti (RI)
protocollo@pec.comune.rieti.it
sindaco@comune.rieti.it

Consorzio Obbligatorio dei Comuni Reatini del Bacino Imbrifero Montano "Nera-Velino"
Via Alessandro Manzoni, 10 – 02100 Rieti (RI)
bimneravelino.ri@pec.it

Comune di Ascrea
c.a. Sindaco pro tempore
Piazza Mareri, 1 – 02020 Ascrea (RI)
comune.ascrea.ri@pec.it
sindaco.ascrea@libero.it

C_H446 - AA8D256 - 1 - 2026-09-02 - 0003383

Comune di Belmonte in Sabina
c.a. Sindaco pro tempore
Piazza Roma, 27 – 02020 Belmonte in Sabina (RI)
comune.belmonteinsabina.ri@pec.it
sindaco@comune.belmonteinsabina.ri.it

Comune di Contigliano
c.a. Sindaco pro tempore
Via del Municipio, 3 – 02043 Contigliano (RI)
sedebassa@legalmail.it

Comune di Longone Sabino
c.a. Sindaco pro tempore
Loc. Osteria Mattioni snc – 02020 Longone Sabino (RI)
comunelongonesabino@pec.it

Legambiente – Rieti
Sede legale P.le Mercatanti 5 – 02100 Rieti
legambientelazio@pec.it
info@legambienterieti.it

WWF – Lazio
c.a. Delegato Lazio WWF Italia Giancarlo Cammerini
wwfitalia@pec.wwf.it
delegatolazio@wwf.it

Gruppi Ricerca Ecologica Lazio
Via Aretusa, 26 – 00155 Roma
info@grelazio.it

Italia Nostra
Viale Liegi, 33 – 00198 Roma
presidente.italianostra@cert.spin.it
italianostra@italianostra.org

C_H446 - AA8D256 - 1 - 2026-09-02 - 0003383

Documento firmato da: DG PER LA DIGITALIZZAZIONE In data: 01/09/2026
Francesco Santoro In data: 01/09/2026
Maura Lazazzera In data: 01/09/2026