



CRITICITA' RINVENUTE - PROPOSTE INTERVENTO

- 1- MUNICIPIO -Palazzo Orsini**
 - a. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili
 - b. Manutenzione ordinaria e sistemazione pavimentazione rampa
 - c. Demolizione di gradino in pietra di ostacolo alla movimentazione su sedia a rotelle, nel tratto di cortile che conduce al vano ascensore
- 2- ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA "Francesco Guarni"**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo su via Statza;
 - b. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato ai disabili
 - c. Verificare la possibilità di creare una zona di sosta breve a un percorso "1055 & 607" per lasciare i bambini al mattino o prenderli all'uscita rapidamente senza parcheggiare;
 - d. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 3- SCUOLA PRIMARIA Plesso Via Casa Papa**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo sulla traversa lato Ovest di Via Casa Papa
 - b. Verificare la possibilità di creare una zona di sosta breve a un percorso "1055 & 607" per lasciare i bambini al mattino o prenderli all'uscita rapidamente senza parcheggiare;
 - c. Creazione di rampa in LIS per superare il dislivello tra il piazzale antistante l'ingresso principale della scuola;
 - d. Apposizione di segnaletica sulle porte dei servizi igienici riservati ai disabili
 - e. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 4- SCUOLA PRIMARIA Plesso di Sant'Agata**
 - a. Nuovo intervento edilizio di nuova costruzione
- 5- SCUOLA PRIMARIA Plesso di Sant'Andrea Ap.**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo su Vicolo Palazzo;
 - b. Apposizione di segnaletica sulle porte dei servizi igienici riservati ai disabili
 - c. Adattamento dei servizi igienici alla normativa (assenza maniglione, pulsante di scarico)
 - d. Verificare la possibilità di creare una zona di sosta breve a un percorso "1055 & 607" per lasciare i bambini al mattino o prenderli all'uscita rapidamente senza parcheggiare;
 - e. Sistemazione della pavimentazione d'ingresso;
 - f. Allargamento rampa disabili di circa cm 30
 - g. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 6- SCUOLA PRIMARIA Plesso in Via Cacciata**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo su via Cacciata;
 - b. Sistemazione della pedicella su via Antonelli Rucio;
 - c. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo all'ingresso del plesso;
 - d. Sistemazione della pavimentazione della rampa disabili
- 7- SCUOLA PRIMARIA Plesso in Via Libertà-P.zza San Giuliano**
 - a. L'edificio sarà oggetto di intervento globale di ristrutturazione
- 8- SCUOLA DELL'INFANZIA Plesso in Via Libertà-P.zza San Giuliano**
 - a. L'edificio sarà oggetto di intervento globale di ristrutturazione
- 9- SCUOLA DELL'INFANZIA Plesso di Sant'Andrea Ap.**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo sul lato ingresso;
 - b. Verificare la possibilità di creare una zona di sosta breve a un percorso "1055 & 607" per lasciare i bambini al mattino o prenderli all'uscita rapidamente senza parcheggiare;
- 10- SCUOLA DELL'INFANZIA Plesso di Sant'Agata**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo sul lato ingresso;
 - b. Verificare la possibilità di creare una zona di sosta breve a un percorso "1055 & 607" per lasciare i bambini al mattino o prenderli all'uscita rapidamente senza parcheggiare;
- 11- SCUOLA DELL'INFANZIA Plesso di Via Casa Papa**
 - a. Sono in corso lavori globali di ristrutturazione del plesso (CANTIERE)
- 12- CENTRO SOCIALE Via Melito**
 - a. L'immobile è stato interessato da globali interventi di manutenzione
- 13- CENTRO SOCIALE in Sant'Agata**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo;
 - b. Sistemazione pavimentazione rampa disabili per superare il dislivello tra il piazzale antistante l'ingresso principale;
 - c. Apposizione di segnaletica sulle porte dei servizi igienici riservati ai disabili
 - d. Adattamento dei servizi igienici alla normativa (assenza maniglione, pulsante di scarico)
 - e. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 14- CENTRO SOCIALE-BIBLIOTECA di QUARTIERE in Sant'Andrea Ap.**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo all'ingresso carrabile tra Vicolo Palazzo;
 - b. Realizzazione di rampa disabili portatile lato ingresso;
 - c. Apposizione di segnaletica sulle porte dei servizi igienici riservati ai disabili
 - d. Adattamento dei servizi igienici alla normativa (assenza maniglione, pulsante di scarico)
 - e. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 15- CENTRO SOCIALE (C.R.A.L.) Piazza Umberto I°**
 - a. Adattamento impiantistico
 - b. Sistemazione pavimentazione della rampa disabili sull'ingresso principale per superare il dislivello tra il piazzale antistante l'ingresso principale;
 - c. Apposizione di segnaletica sulle porte dei servizi igienici riservati ai disabili;
 - d. Adattamento dei servizi igienici alla normativa (assenza maniglione, pulsante di scarico)
 - e. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 16- MUSEO CIVICO (Complesso Santa Chiara)**
 - a. Sistemazione del marciapiede su Via Regina Margherita in più punti sconnesso e divieto
 - b. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 17- BIBLIOTECA COMUNALE (Complesso Santa Chiara)**
 - a. Sistemazione del marciapiede su Via Regina Margherita in più punti sconnesso e divieto
 - b. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nell'androne
- 18- STADIO COMUNALE "Agostino Gulicci"**
 - a. Ri-vernicatura di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo su via ASI;
 - b. Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice bianca su via ASI;
- 19- PALASPORT "A. Petrone-FERA"**
 - a. L'intero piano è oggetto di lavori di riqualificazione in corso d'opera
- 20- CIMITERO Capoluogo SOLOFRA**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo parcheggio Via XI Apollini
 - b. Sistemazione della pavimentazione rampa disabili esistenti, con adeguamento delle pendenze alla normativa vigente;
 - c. Creazione di rampa disabili per superare il dislivello tra le varie "isole/oboloni/angolamenti"
 - d. Creazione dei servizi igienici riservati ai disabili;
 - e. Adattamento dei servizi igienici esistenti alla normativa (assenza maniglione, pulsante di scarico)
 - f. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nei vari ingressi
- 21- CIMITERO COMUNALE in Sant'Agata**
 - a. Realizzazione di segnaletica orizzontale per segnalazione di posteggio riservato con vernice gialla comprensivo di simbolo parcheggio Via C. De Maio
 - b. Sistemazione della pavimentazione rampa disabili esistenti, con adeguamento delle pendenze alla normativa vigente;
 - c. Adattamento dei servizi igienici esistenti alla normativa (assenza maniglione, pulsante di scarico)
 - d. Creazione di un percorso in LOGES a pavimento e apposizione di mappe tattili nei vari ingressi



PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' RILEVATE.

Arch. Nigro Guglielmo G. M.
 Via Melito 87- Solofra (AV)-
 Cell. 347-6483945
 P.E.C. guglielmo.nigro@archworkpac.it

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' RILEVATE.



Guglielmo Nigro
 Tab. 1000
 ARCHITETTO
 N° 752
 PROV. AV. - P. 1000