

OGGETTO: DICHIARAZIONE PER INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA

La società FIORI BIANCHI SRL ha la necessità di realizzare un'area a parcheggio lungo Via Firenze, in comune di Villa Guardia, a servizio dell'attività ricettiva in essere.

L'ubicazione dell'area di nuovo parcheggio è riportata di seguito su un estratto di foto satellitare.



Gli Scriventi sono stati incaricati di valutare quanto richiesto per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica.

La normativa tecnica analizzata è:

- Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7
- Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8.

I regolamenti sopracitati si occupano della gestione delle acque meteoriche non contaminate e hanno lo scopo di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e, da queste, verso i corsi d'acqua, riducendo così l'effetto degli scarichi sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi.

DOTT. GEOL. STEFANO FRATI

ARCH. ANTONIO FERRENTINO

Il progetto edilizio esaminato prevede l'individuazione di un'area per lo stazionamento di autovetture.

Su una parte dell'area verrà steso un orizzonte di materiale drenante di calcestruzzo, dopo l'asportazione del suolo vegetale.

Il resto dell'area non subirà modifiche del piano campagna e resterà a prato.

Considerato che l'intervento non andrà a creare nuove aree impermeabili, e che non sono previsti collettamenti di acque meteoriche in reti fognarie (non presenti lungo la Via Firenze), gli Scriventi ritengono che non sia necessario redigere uno specifico progetto di invarianza idraulica ed idrologica.

Le opere in progetto, limitatamente all'area a parcheggio, non andranno a modificare l'assetto idrologico ed idrogeologico locale, né a sovraccaricare reti pubbliche o corsi d'acqua naturali.

Villa Guardia 14/04/2025

Dott. Frati Stefano



Arch. Antonio Ferrentino

