



NORME D'UTILIZZO IN SICUREZZA DELL'AUDITORIUM DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA ADDA 6, VIMERCATE

Oggetto: indicazione degli adempimenti che sono rimessi all'addetto sicurezza antincendio nel contesto dello svolgimento di eventi di utilizzo dell'auditorium dell'Omnicomprendivo di via Adda di Vimercate e altre informazioni che rilevano per conseguire un adeguato servizio di vigilanza antincendio.

Nella tabella sottostante vengono sintetizzati gli adempimenti che sono rimessi all'addetto sicurezza antincendio nel contesto dello svolgimento di eventi d'utilizzo dell'auditorium dell'Omnicomprendivo di via Adda di Vimercate. Gli adempimenti si sono ricavati in generale in riferimento dal D.M. 19 agosto 1996, e, più nello specifico, dal piano di emergenza della stessa struttura dell'auditorium, adempimenti che trovano poi esplicitazione e dettaglio e/o ripetizione nel provvedimento di licenza d'uso. Nella tabella viene indicato per ciascun adempimento gli elementi di specificità.

Si evidenzia che per la specificità di contesto - auditorium ma anche locale di spettacolo con presenza di pubblico e capienza oltre le 100 (ma inferiore a 500 persone) - occorrono due addetti antincendio (il secondo addetto scatta per capienze oltre le 250 persone come nel caso di Vimercate). Gli addetti Antincendio devono essere legittimati alla gestione del rischio elevato (Livello 3), definito dal D.M. 02/09/2021 e dal D.lgs. 81/08. L'abilitazione presuppone la frequenza di un corso di formazione di ore 16 (10 di teoria e 6 di pratica). L'idoneità tecnica si consegue attraverso un esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, mentre l'aggiornamento, ai fini di conservare la stessa l'idoneità, deve essere effettuato ogni 5 anni, attraverso un corso di formazione della durata di 8 ore.

Adempimento	Specificità
Controllare la funzionalità delle uscite di sicurezza.	In caso di mancato funzionamento l'uscita di sicurezza diviene inservibile e quindi non utilizzabile per il deflusso. L'addetto antincendio evidenzierà con nastro tipo California l'inutilizzabilità dell'uscita di sicurezza. Non interverrà sull'affollamento massimo consentito, posto che per la specificità di contesto le uscite di sicurezza evidenziano una capacità di deflusso che è sovradimensionata rapportata al massimo affollamento ammesso. Solo nel caso in cui più uscite di sicurezza non siano funzionanti si rileva necessario mantenersi distanti dal massimo affollamento consentito.
Verificare la funzionalità della segnaletica di sicurezza.	L'adeguatezza e la completezza della segnaletica di sicurezza in generale è stata verificata dalla C.C.V.L.P.S, ed era condizione sine qua non per il rilascio dell'attestazione di agibilità e licenza d'uso, quello che è rimesso all'addetto sicurezza antincendio è la verifica della funzionalità della segnaletica. In particolare, sotto tale profilo, per le previsioni di settore la segnaletica di sicurezza sulle uscite di sicurezza di tipo luminoso, deve essere mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.
Controllare che all'esterno nell'immediate vicinanza delle uscite di sicurezza non vi siano ostacoli al deflusso ed al raggiungimento in specie del luogo sicuro.	I luoghi sicuri sono evidenziati nella planimetria del piano sicurezza.
All'interno dell'auditorium controllare che i percorsi di	Si intendono come percorsi di esodo i corridoi
esodo non siano ingombrati con elementi, materiale d'ostacolo al loro utilizzo e quindi al deflusso.	tra raggruppamenti dei posti a sedere nonché l'anello (corridoio) perimetrale sul quale si affacciano le uscite di sicurezza, anello che consente di raggiungere anche l'ingresso/uscita principale della struttura.

Controllare la piena efficienza dei presidi antincendio e farne un utilizzo, in caso di necessità, conforme con le misure tecniche e modalità d'intervento apprese in sedi di formazione. Ciò in attesa dell'arrivo degli operatori del soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco).	Nella planimetria allagata al piano di emergenza sono indicati tutti gli elementi che rilevano per la gestione del rischio incendio (in particolare la dislocazione degli estintori, anche le caratteristiche di questi trovano specificazione nel piano d'emergenza).
Controllare che il numero dei presenti non ecceda il massimo affollamento previsto, con l'aggiunta di 5 spazi per le persone diversamente abili, come localizzati in planimetria.	Nel caso di specie il massimo affollamento coincide con i posti a sedere, ovvero 368 posti. Si noti bene che non vi è la previsione di posti in piedi, esauriti i posti a sedere non devono essere ammessi nella sala dell'auditorium altre persone.
Controllare che gli spazi destinati ai disabili siano liberi per l'utilizzo da parte di quest'ultimi, se presenti.	Gli spazi per le persone diversamente abili sono ben individuati nella planimetria del piano di sicurezza.
Verifica meramente visiva, attraverso l'accesso al locale in cui sono ubicati i quadri elettrici, del fatto che le apparecchiature elettriche con riguardo alle diverse componenti siano attive.	
Avere la disponibilità di strumenti (cellulare ad esempio) per attivare i soccorsi in caso di emergenza.	La propensione all'attivazione dei soccorsi si estende anche caso di emergenza sanitaria, ad esempio, persone che evidenziano malore.
Aver preso in visione del piano di emergenza ed in specie della planimetria di corredo nonché delle prescrizioni di natura gestionale che possono ricavarsi dalla Licenza d'uso.	Tale onere deve essere reso evidente con l'atto con il quale il Comando della Polizia Locale autorizza ad operare come addetto antincendio.
Presidiare all'evento affinché le condizioni di cui sopra sussistano per tutta la durata dello stesso.	Considerato che il compito dell'addetto alla sicurezza si esaurisce a deflusso completato pertanto l'arco di impegno dell'addetto antincendio eccede la fine dello spettacolo, verosimilmente di 30 minuti.
Per le verifiche in precedenza indicate è necessario che l'addetto antincendio giunga nella struttura dell'auditorium con un anticipo rispetto all'inizio dello spettacolo/intrattenimento/convegno e cessi il servizio a deflusso completato.	

Vimercate, 26 gennaio 2026